

チェックシート


—防滑性ビニル床シート編—

点検日 年 月 日

1. チェックリスト

点検箇所	記録者	次回点検日(3～6 ヶ月以内を推奨)
開放廊下・屋上・バルコニー		年 月 日

重要度	No.	チェックポイントと内容	判定
A	1	シートの損傷	
	2	側溝防水層の損傷	
B	3	シートの剥離	
	4	シート端部シール材の摩耗等	
	5	シートの摩耗	
C	6	表面の汚れ	
	7	シート・ドレンの雑草等の有無	
D	8	土・落ち葉等の堆積	



重要度と該当項目数				評価	
A	B	C	D		
2 個	—	—	—	☐	管理会社や専門調査会社に連絡してください
1 個	2 個以上	—	—	☐	
1 個	1 個	—	—	☐	状況に応じて、専門的な調査を依頼してください
—	合わせて 3 個以上	—	—	☐	
—	合わせて 2 個以下	—	—	☐	点検を継続してください
—	—	—	1 個以上	☐	直ちに清掃してください


重要度 A：重要度・緊急性(高)
B：重要度・緊急性(中)
C：重要度・緊急性(低)
D：清掃の必要(高)

※ 重要度と該当項目数から点検箇所の状態を評価し、評価内容に従い対処してください

NISSHIN

2. チェックポイントと判定基準

【塩ビ系防滑性シート】

No.1	No.2	No.3	No.4
シートの損傷	側溝防水層の損傷	シートの剥離	シート端部シール材の摩耗
			
No.5	No.6	No.7	No.8
シートの摩耗	表面の汚れ	シート・ドレンの雑草等の有無	土・落ち葉等の堆積
			

注意事項

- 怪我・転落・設備の破損等の危険がある場合には、無理に点検しないでください
- 点検は、降雨・降雪・嵐等の天候不順がない晴天時に実施してください
- 点検は必ず二人一組で実施してください
- 詳しい点検は専門調査会社に依頼してください
- 「シート・ドレンの雑草」「土・落ち葉等の堆積」は3ヶ月に一回程度は点検し、「土・落ち葉等の堆積」がある場合は取り除いてください